

各 位

2024年2月20日  
西武鉄道株式会社

【お詫び】国分寺駅ホーム ポスターボードの亚克力板落下について

国分寺駅ホームにおいて、ホーム壁面に設置しているポスターボードの亚克力板が落下する事象が発生しました。お客さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、本件によるお客さまからのお怪我のお申し出はございません。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2024年2月19日（月） 18時43分頃
2. 発生場所 国分寺駅 国分寺線ホーム  
（東京都国分寺市本町 2-1-23）
3. 状 況 国分寺線ホーム恋ヶ窪駅方の壁面に設置されているポスターボードの亚克力板が、強風の煽りにより外れ落下。
4. 落 下 物 ポスターボードの亚克力板（縦103cm×横73cm 重さ1.3kg）  
※ポスターボードは下辺が地上面より85cmの高さに設置
5. 原 因 留め具の緩み
6. 対 応 速やかに、同駅の他のポスターボードを確認し、留め具の緩みがないことを確認しております。  
なお、同駅以外のポスターボードについても、点検を実施いたします。

以上