

2024年8月14日

各位

西武鉄道株式会社

【お詫び】東大和市駅高架下駐輪場 高架橋からの目地材の一部落下について

拝島線東大和市駅高架下の駐輪場において、高架橋の隙間を埋める目地材（エラストイト）の一部が落下する事象が発生しました。ご利用のお客さまをはじめ、関係の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

なお、本件によるお客さまからのお怪我のお申し出はございません。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発見日時 2024年8月14日（水） 9時37分頃
2. 発生場所 西武スマイルパーク東大和市駅前第3駐輪場
（東京都東大和市向原 6-1414-5 他）
3. 状況 駐輪場係員が当該箇所を巡回していたところ、目地材の一部が落下していることを確認しました。
4. 落下物 高架橋の橋台と桁の隙間を埋めるために使用されている目地材（エラストイト）2点（重さ計 1,052g）
縦 37cm×横 11cm×厚さ 2.5cm 重さ 893g
縦 12cm×横 8cm×厚さ 2.5cm 重さ 159g
5. 原因 目地材の経年劣化に伴い、落下したものと推定。
※高架橋自体の安全性に影響はございません。
6. 対応 本件発生後、当該箇所の緊急点検を実施し、落下箇所を閉鎖しました。
改めて、当該箇所の詳細点検を実施します。
また、当該箇所と同時期以前に構築された高架橋の目地材使用箇所でお客さまに被害が及ぶ可能性のある箇所も緊急点検を実施し、異常が発見された場合は落下防止処置を講じます。

以上