2025 年 9 月 11 日

各位

株式会社西武ライオンズ
西武鉄道株式会社

8 月 27 日(水)ベルーナドームにおける停電に関するお詫びとお知らせ

2025 年 8 月 27 日(水) 21 時頃、ベルーナドームにて開催していた北海道日本ハムファイターズ戦におきまして、停電が発生いたしました。この影響により、場内のメインビジョンや音響設備、テレビ中継設備などの一部機器が使用できない事態となりました。ファンの皆さまをはじめ、お取引先企業や関係の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。なお、試合は一時中断しましたが、球場の照明には影響がなく、数分後に試合は再開され、21 時 9 分に終了いたしました。

原因は、過去に西武鉄道が実施した西武鉄道山口線の斜面整備工事の過程で、ベルーナドームへ送電する高圧ケーブルを破損していたことによるものと判明いたしました。

今回の事象を重く受け止め、再発防止に努めてまいります。詳細は下記のとおりです。

記

1. 発生日時　2025 年 8 月 27 日(水)21 時頃
   パーソル・パシフィックリーグ公式戦 北海道日本ハムファイターズ 19 回戦
2. 発生場所　ベルーナドーム(埼玉県所沢市上山口 2135)
3. 発生内容　ベルーナドームエリア各所における停電
4. 停電範囲　ベルーナドーム センタービル、3 塁側メインコンコース、メインゲート付近
   メインビジョン、音響設備、テレビ中継設備など
5. 原　　因　西武鉄道が 2025 年 2 月に実施した西武鉄道山口線斜面整備工事におきまして、鉄道敷地内の地中に埋設されていたベルーナドームへ送電する高圧ケーブルを破損させていたことが判明しました。その後、8 月 27 日(水)の降雨により破損箇所に雨が浸水した影響で停電が発生したと推察します。
6. 再発防止策　今回の事象を従業員および関係者に周知したうえで、埋設ケーブルへの影響を十分に考慮した安全管理を徹底いたします。
7. そ の 他　現在は破損した高圧ケーブルとは別の電力系統を使用しているため、今後の試合・イベントの開催に影響はございません。なお、破損した高圧ケーブルについては 10 月上旬頃に復旧を予定しております。

以上