

2018年7月26日

各 位

西武鉄道株式会社

【お詫び】停電による運転見合わせについて

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、本日7月26日（木）、保谷変電所（練馬区南大泉 5-19-5）の変電機器の故障により、池袋線（池袋～飯能駅間）・豊島線・西武有楽町線において長時間の運転見合わせが発生いたしました。大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2018年7月26日（木）7時53分
2. 原因 保谷変電所（練馬区南大泉 5-19-5）の機器故障。
電気を直流に変換する整流器が故障したため。
不具合の原因については、調査中です。
※整流器…交流電気を電車運転用の直流 1500 ボルトの電気に変換させる装置。
3. 状況 7時53分 保谷変電所の機器故障により停電が発生
池袋線（池袋～飯能駅間）、豊島線、西武有楽町線において運転見合わせ
8時30分 隣接する高野台変電所、久留米変電所より送電し、下り電車から
順次運転再開
10時13分 西武有楽町線を除く全線で運転再開
13時46分 全線運転再開
4. 影響 (1) 車両について
停電時、石神井公園～ひばりヶ丘駅間付近に在線していた電車が、空調や照明
が使用できない状態でした。（最大 18 分間）
(2) 影響人員
120,000 人
(3) 踏切の遮断について
大泉学園～東久留米駅間の踏切 5 箇所において、1 時間以上踏切が閉まったま
まの状態になりました。（最大 93 分間）

以 上